

# Instruks EL - Høyspenningskabler, flytting av spenningsatte kabler i distribusjonsnett

## 1. Formål

Formålet med instruksjonen er å sikre en forsvarlig håndtering av spenningsatte høyspenningskabler i distribusjonsnett.

## 2. Beskrivelse

Flytting av, eller arbeid i nærheten av spenningsatt kabel er ikke tillatt hvis dette kan skade eller svekke isolasjonsholdfastheten på kabelen.

Mindre flytting av spenningsatt kabel (NB - gjelder bare plastisolert kabel) kan imidlertid foretas, for eksempel i grøft, på følgende betingelser:

1. Arbeidet skal ledes av utpekt leder for sikkerhet-el.
2. Under arbeidet skal det brukes vernesko, flammehemmende bekledning, lærhansker, hjelm og visir.
3. Løfting av kabelen skal foretas manuelt med taustropper.
4. Informere entreprenør på stedet om at kabelen må måles inn på nytt og innmeldes som beskrevet i prosedyrer for innmåling.

Skadet kabel eller kabel med papirisolasjon (eks.vis DKBA/NKBA og oljetrykkskabel) skal ikke flyttes med spenning på.

Selskap	Lnett AS	Dokument nummer	STYR-000010
Utarbeidet av	Rannveig Eidem Norfolk   Lnett	Revisjon	A
Godkjent av	Rannveig Eidem Norfolk   Lnett	Publisert dato	20.11.2024
Dokumenttype	Instruks	Status	Godkjent