

Merking – sjekkliste (utkast)

Nr	TKS	Ja	Ikke relevant
1	Utvendig gravert/holdbart merkeskilt (når flere TKS samlet)		
2	Spenning og fordelingsystem		
3	«KortslutningsvernA»		
4	«OverspenningsvernV»		
5	Bruksanvisning overspenningsvern		
6	Jordelektrode og utjevningforbindelser merket		
7	Utvidet TKS (inneholder kurssikringer i TKS)		
8	«Integrert fordeling» over eget tilleggsfelt		
9	«OverbelastningsvernA» (godkjent vernstørrelse fra Lnett)		
10	Identifikasjon av utgående kurser - i integrert fordeling		
11	Bruksanvisning jordfeilautomat		
12	Ved dobbel TKS		
13	«OverbelastningsvernA» (godkjent vernstørrelse fra Lnett)		
14	«Hovedbryter for»		
15	Merking av målerfelt - med tilhørende leilighet		
16	Ved bruk av tavleskjema Fuktbestandig tavleskjema/nummerering av vern		
17			
20	Sikringsskap	Ja	Ikke relevant
21	Alle vern/utstyr merket		
22	Tavleskjema oppdatert og montert		
23	«Overbelastningsvern», «Hovedsikring» og «Hovedbryter» er benyttet på sine respektive steder.		
24	Spenning og fordelingsystem		
25	Bruksanvisning jordfeilautomat - lett synlig		
26	Bruksanvisning overspenningsvern (dersom aktuelt)		
27	«Jordelektrode» merket		
28	Jordelektrodens tilkoblingssted merket på tavleskjema		
29	«Utjevningforbindelse» merket		
30	Utjevningforbindelsens tilkoblingssted merket på tavleskjema		
31	Nødvendige utfyllende opplysninger på tavleskjema		
32	Effektbrytere – hver enkelt innstillingsmulighet merket på/ved bryteren, synlig i ferdig tavle.		
33	«Sikringer for er plassert i TKS» (ved integrert fordeling)		
34	Underfordeling - «Strømforsynes fra..... Kurs.....»		