

Brukerveiledning for forenklet melding

1. Trykk på Ny melding

The screenshot shows the Elsmart Nettmelding web interface. At the top, there is a logo for 'powel | ELSMART' and three tabs: 'Produktkjøp', 'Nettmelding', and 'Elsmartrådet'. Below the logo, the breadcrumb 'du er her: Elsmart.com > Elsmart Nettmelding' is visible. A navigation bar contains 'Hjem', 'Innboks', 'Meldinger', 'Arbeidsordre', and 'Admin'. Underneath, there is a section for 'Alle meldinger\Pr. status' with various filter buttons like 'Ny melding', 'Pr. status', 'Antatt ferdig', 'Pr. type', 'Pr. inst', 'Pr. saksbehandler', 'Pr. kommune', 'Pr. jobb', and 'Purringer'. A list of filters is shown, including 'Sist endret', 'Anl. poststed', 'Anl. adresse', and 'Saksbehandler'. A search bar with 'SØK' and a 'Standard' checkbox is present. Navigation links 'ÅPNE ALLE', 'FØRSTE', 'FORRIGE', and 'NESTE' are also visible. At the bottom, there is a footer with the 'powel' logo and copyright information: '© 2021 Elsmart. Smarte og standardiserte weblesninger for el-bransjen. Elsmart nettmelding er den ledende løsningen for elektronisk behandling av forhånds- og ferdigmeldinger. Løsningen gir både netteiere og elektroinstallatører bedre kvalitet, raskere behandlingsprosess og full oversikt over pågående og ferdigbehandlede meldinger.'

2. Fyll ut Premelding

NB! Registrerer du inn målnummer her blir innfyllingen av resten av meldingen enklere.

The screenshot shows the 'Premelding' form. It is divided into several sections:

- 1. Selskap**: Includes 'Installatør/Entreprenør:' with a dropdown menu set to 'Egen installasjon Lyse' and 'Nettselskap:' with a dropdown menu set to 'Lyse Elnett AS'. A note on the right asks: 'Finner du ikke nettselskapet? Da må ditt selskap søke om godkjenning først. Logg inn med en administratorbruker, og link til søknad er tilgjengelig her eller i admin menyen'.
- 2. Installasjonstype**: Includes checkboxes for 'Ny installasjon', 'Nytt anlegg i eksisterende installasjon', 'Midlertidig installasjon', 'Endring av OVMV', and 'Arbeid i målepunkt' (which is checked).
- 3. Jobbtype**: Includes checkboxes for 'Ett måleranlegg', 'Flere måleranlegg', and 'Forenklet melding' (which is checked).
- 4. Anlegg**: Includes 'Anleggs adr. postnr.:' with the value '4310' and a link 'Postens adresseoppslag', and 'Målnr.:' with an empty input field.

At the bottom of the form, there is a button labeled 'Opprett melding'.

3. Fyll ut Følgende felter under Anlegg

Generelle opplysninger		Skiul	Ned
Installatør ▼	Nettselskap ▼	Eier:	
Navn: Lyse Egen inst	Navn: Lyse Einett AS	Type: <input checked="" type="radio"/> Privat <input type="radio"/> Firma	
Saksbeh.: Kim Olsen Stangeland	Kontakt:	Eiers navn:	
Mobil:	Mobil:	Etternavn: <input type="text"/>	
E-post: test@test.no	Epost:	Fornavn: <input type="text"/>	
Anlegg <input type="checkbox"/> Manuell innlegging		Adresse: <input type="text"/>	
Gate / Husnr. / Bokstav:		Husnr. / bokst.: <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Steinskjellveien	/ 41	Postnr: <input type="text"/>	
Bruksenhetsnr.: <input type="text"/>		Poststed: <input type="text"/>	
Etg. / Leil.: <input type="text"/> / <input type="text"/>		Land: Norge	
Postnr: 4310		Fødselsdato.: <input type="text"/>	
Poststed: HOMMERSÅK		Telefon: <input type="text"/>	
Koordinat X: <input type="text"/>		Mobil: <input type="text"/>	
Koordinat Y: <input type="text"/>		Epost: <input type="text"/>	
Gnr./Bnr.: 109 / 566 Hent		Send tilbud på epost <input type="checkbox"/> Ja	
Fnr./Snr.: 0 / 0		Nettkunde er samme som eier ? <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
Bruksområde: <input type="text"/>			

4. Trykk på Åpne kart

Arbeid i målepunkt - Forenklet melding, Ikke sendt							
Lagre	Lukk	Send forhåndsmelding	Nytt notat	Tildel melding	Slett	Slett manuell	Kopier melding
Lag innkjøpsordre	Søk Anlegg	Utskriftsversjon	Åpne kart	Endre	Admin	Fyll ut	
Dato startet: 18.06.2021	Ref. nr.: LYS-0047-21						
Kommune: 1108 SANDNES	Kis ref. nr.:						
Område: Lyse							
Nettstasjon: <input type="text"/>							
Målermr.: <input type="text"/>	Installasjonsnr.: <input type="text"/>						
Gatenr.: <input type="text"/>	Anleggsnr.: <input type="text"/>						
	MålepunktsID: <input type="text"/>						
Vis hele skjemaet							
Generelle opplysninger		Skiul	Ned				

5. Finn nødvendig informasjon i kart



Trykk på

Trykk på kartet kartet og marker det du vil ha informasjon om.

NB! Dersom du ikke har målnummeret fra før kan du finne det her.

The screenshot shows the ESMART web application interface. At the top, there is a header with the ESMART logo and the text "Nettmelding". Below the header, there is a navigation bar with "Bakgrunnskart" and "Gråtone" options. The main area displays a map with several blue markers and lines representing power lines. A yellow "Navigasjon" panel is overlaid on the map, containing icons for back, forward, home, and information. A yellow "Informasjon" panel is also overlaid on the map, displaying a table of data for a selected point.

Field	Value
FID	101661
NETTSTASJON	1102N0759
Nettsystem	IT
KIS_INST_ID	164358
KIS_ANL_ID	001
KIS_MAAALER_TYPE	3x230/
KIS_MAAALERNR	7350049088861432
Shape	Point
DRIFTSSPENNING	240
Kunde Gnr/Bnr	Null
KOMMUNE_2020	1108

6. Dersom du ikke har lagt inn målnummer i premeldingen må du nå søke opp anlegget

Trykk på: Søk Anlegg

The screenshot shows the ESMART web application interface for searching for an installation. At the top, there is a navigation bar with "Hjem", "Innboks", "Meldinger", "Arbeidsordre", and "Admin" options. Below the navigation bar, there is a section titled "Arbeid i målepunkt - Forenklet melding, Ikke sendt". This section contains a row of buttons: "Lagre", "Lukk", "Send forhåndsmelding", "Nytt notat", "Tildel melding", "Slett", "Slett manuell", "Kopier melding", "Lag innkjøpsordre", "Søk Anlegg", "Utskriftsversjon", "Åpne kart", "Endre", "Admin", and "Fyll ut". Below the buttons, there is a form with the following fields: "Dato startet:" (18.06.2021), "Ref. nr.:" (LYS-0047-21), "Kommune:" (1108 SANDNES), "Kis ref. nr.:", "Område:" (Lyse), "Nettstasjon:", "Målernr.:", "Installasjonsnr.:", "Gatenr.:", "Anleggsnr.:", and "MålepunktsID:". A "Vis hele skjemaet" link is located at the bottom right of the form. Below the form, there is a yellow bar with the text "Generelle opplysninger" and "Skiul Ned".

7. Legg inn Målernummer eller Installasjonsnummer + Anleggsnummer

Trykk på: Søk

Søk anlegg

Hent valgt anlegg Avbryt

Kommunenr 1108
Postnr 4310

Målernr. 7350049088861432 x Søk
Installasjonsnr Søk
Anleggsnr Søk

Inkluder sidestilte anlegg

Målernummer	Skiltid	Adresse	Eier
-------------	---------	---------	------

8. Trykk på: slik at du får en sort prikk inni

Målernummer	Skiltid	Adresse	Eier
<input type="radio"/> 735004908886143		Steinskjellveien 41	

9. Trykk på: Hent valgt anlegg

Søk anlegg

Hent valgt anlegg Avbryt

Kommunenr 1108
Postnr 4310

Målernr. 7350049088861432 Søk
Installasjonsnr Søk
Anleggsnr Søk

Inkluder sidestilte anlegg

Antall treff: 1

Målernummer	Skiltid	Adresse	Eier
<input checked="" type="radio"/> 735004908886143		Steinskjellveien 41	


10. Trykk på: Redigere

Arbeid i målepunkt - Forenklet melding, Ikke sendt

Redigere Send forhåndsmelding Nytt notat Tildel melding Kopier melding Lag innkjøpsordre Søk Anlegg

Utskriftsversjon Lag PDF Åpne kart Endre Admin

Merk at det også er andre aktiv(e) melding(er) på dette anlegget.(LYS-0038-20)

Dato startet:	18.06.2021	Ref. nr.:	LYS-0047-21
Kommune:	1108 SANDNES	Kis ref.. nr.:	110958
Område:	Lyse		
Nettstasjon:	1102N0759 		
Målernr.:		Installasjonsnr.:	164358
Gatenr.:	28230	Anleggsnr.:	001
		MålepunktsID:	707057500070918282

[Vis hele skjemaet](#)

Generelle opplysninger [Skjul](#) [Ned](#)

11. Sjekk at Nettkunde feltene er korrekt utfylt, de som er røde er MÅ felt. Ved feil, fyll ut riktig

Generelle opplysninger		Skjul	Ned
Installatør ▼	Nettselskap ▼	Eier:	
Navn: Lyse Egen inst	Navn: Lyse Elnett AS	Type: <input checked="" type="radio"/> Privat <input type="radio"/> Firma	
Saksbeh.: Kim Olsen Stangeland	Kontakt:	Eiers navn: Olsen	
Mobil:	Mobil:	Etternavn: <input type="text"/>	
E-post: test@test.no	Epost:	Fornavn: <input type="text"/>	
Anlegg		Adresse: <input type="text"/>	
Gate / Husnr. / Bokstav:		Husnr. / bokst.: <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Steinskjellveien ▼ / 41 / <input type="text"/>		Postnr: 4310	
Bruksenhetsnr.: <input type="text"/>		Poststed: HOMMERSÅK	
Etg. / Leil.: <input type="text"/> / <input type="text"/>		Land: Norge ▼	
Postnr: 4310		Fødselsdato.: <input type="text"/>	
Poststed: HOMMERSÅK		Telefon: <input type="text"/>	
Koordinat X: <input type="text"/>		Mobil: <input type="text"/>	
Koordinat Y: <input type="text"/>		Epost: <input type="text"/>	
Gnr./Bnr.: 109 / 566 Hent		Send tilbud på epost <input type="checkbox"/> Ja	
Fnr./Snr.: 0 / <input type="text"/>		Nettkunde er samme som eier ? <input type="checkbox"/> Ja	
Bruksområde: Bolig ▼		Nettkunde:	
		Type: <input checked="" type="radio"/> Privat <input type="radio"/> Firma	
		Navn:	
		Etternavn Olsen	
		Fornavn Kim Stangeland	
		Adresse: Steinskjellveien 41	
		Husnr. / bokst.: <input type="text"/> / <input type="text"/>	
		Postnr: 4310	
		Poststed: HOMMERSÅK	
		Land: Norge ▼	
		Fødselsdato: <input type="text"/>	
		Telefon: <input type="text"/>	
		Mobil: <input type="text"/>	
		Epost: <input type="text"/>	
		Kopier fra eier	

12. Fyll ut tekniske data

- Fyll ut: Feltene for Overbelastningsvern (OV) og Målervern
- Fyll ut: Antatt ferdigdato
- Kryss av Ja/Nei på spørsmålet: Ønskes kortslutningssikring i stolpe? Dersom du fjerner gammel inntakssikring (KV) på inntak forsynt fra luftstrek, må det opp KV i stolpe.
- Kryss av for hvilket arbeid du ønsker utført. NB! Du kan krysse av flere ruter ved behov.
- **NB!** Feltet med tilleggsopplysninger skal kun fylles ut om du skal ha assistanse fra Lyse Elnett. Har du **kun** krysset av for ett eller flere av valgene under, må du **ikke** bruke tilleggsopplysningsfeltet:
 - Nei for ønskes kortslutningsvern i stolpe
 - 1a Flytte/arbeide på måler/målersløyfe OV < 80 A
 - 3 Bytte OV/MV likt mot lik (samme Ampere)
 - 4a Midlertidig utkobling i kabelskap

Med kun disse avkryssingene i meldingen blir ikke tilleggsopplysninger lest på grunn av at meldingen behandles automatisk.

NB! Avkryssingene 1a, 3 og 4a kan kun brukes av installatører som er godkjent for selvbetjening.

Tekniske data		ODD
Installationstype: <input checked="" type="checkbox"/> Arbeid i målepunkt		Overlastvern(OV): OV er: <input type="text" value="3"/> x <input type="text" value="50"/> A
Jobbtype: <input checked="" type="checkbox"/> Forenklet melding		Målervern: Målervern er: <input type="text" value="3"/> x <input type="text" value="50"/> A
Antatt ferdigdato: <input type="text" value=""/> dd.mm.åååå		
Antall anlegg: 1		
Ønskes kortslutningssikring i stolpe? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nei		<input checked="" type="checkbox"/> 1a Flytte/arbeide på måler/målersløyfe OV < 80A <input type="checkbox"/> 1b Flytte/arbeide på måler/målersløyfe OV < 80A, utføres Elnett <input type="checkbox"/> 2 Flytte/arbeide på måler/målersløyfe OV > 80A <input type="checkbox"/> 3 Bytte OV/MV likt mot likt(samme ampere) <input type="checkbox"/> 4a Midlertidig utkobling i kabelskap <input type="checkbox"/> 4b Midlertidig utkobling i kabelskap, utføres Elnett <input type="checkbox"/> 5 Midlertidig utkobling i linjenett <input type="checkbox"/> 6 Sammenkobling av anlegg <input type="checkbox"/> 7 Legge om fra luft- til kabelinntak <input type="checkbox"/> 8 Dispensasjon fra plasskrav til måler <input type="checkbox"/> 9 Fjerne sløyfenett
		Egen referanse: <input type="text"/>
		Tilleggsopplysninger: <div style="border: 1px solid gray; height: 60px; width: 100%;"></div>
		Dato:
		Ansvarlig underskrift fra elentreprenør

13. Utfylling i ferdigmelding

- Fyll ut: Kontaktperson navn og Kontaktperson mobil
- Ikke skriv noe inn i merknadsfeltet under ferdigmelding, dette vil ikke bli lest.

Ferdigmelding [Skjul](#) [Opp](#)

Kontaktperson navn:	Kontaktperson mobil:
Kim S. Olsen	81549300

Merknader:

Det bekreftes at installasjonen / anlegget kan spenningssettes, og at denne/dette tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Dato:
Ansvarlig underskrift entreprenør

14. Trykk på: Send forhåndsmelding

[Hjem](#) [Innboks](#) [Meldinger](#) [Arbeidsordre](#) [Admin](#)

Arbeid i målepunkt - Forenklet melding, Ikke sendt

[Lagre](#) [Lukk](#) [Send forhåndsmelding](#) [Nytt notat](#) [Tildel melding](#) [Slett](#) [Slett manuell](#) [Kopier melding](#)
[Lag innkjøpsordre](#) [Søk Anlegg](#) [Utskriftsversjon](#) [Åpne kart](#) [Endre](#) [Admin](#) [Fyll ut](#)

Merk at det også er andre aktiv(e) melding(er) på dette anlegget.(LYS-0038-20)

Dato startet:	18.06.2021	Ref. nr.:	LYS-0047-21
Kommune:	1108 SANDNES	Kis ref. nr.:	110958
Område:	Lyse		
Nettstasjon:	1102N0759		
Målernr.:		Installasjonsnr.:	164358
Gatenr.:	28230	Anleggsnr.:	001
		MålepunktsID:	70705750007091828

[Vis hele skjemaet](#)

Generelle opplysninger [Skjul](#) [Ned](#)

Installatør Nettselskap

15. Når meldingen er godkjent av Lyse Elnett må du ALLTID sjekke merknadsfeltet under Tilbakemelding fra nettselskap. Her vil du få info om det er gateway måler som må byttes, om du bare kan starte på arbeidet og info om ordrenummer + kontaktinfo når du må ha assistanse fra Lyse Elnett.

Tilbakemelding fra nettselskap		Skjul	Opp
Nettsystem: IT 230 V	2		
Kortslutningsverdier:			
Ik3 maks:	kA	Cos fi:	Ø
Ik2 min:	kA	Cos fi:	Ø
Type:	Merknader:		
	Denne kunden har gateway måler, hent ny måler og nye antenner på lager. Du vil finne ordre for målerbytte i montørappen med å søke opp målernummeret. Dato: Ansvarlig underskrift nettselskap: Automatisk behandlet .		

16. Dersom du må bytte måler finner du mer info om hvordan dette gjøres i «Brukerveiledning Montørapp» på nettsiden vår.