

Instruks - Innsetting og uttaking av HS-sikringer

1. Formål

Instruksens formål er å sikre personell ved innsetting og uttaking av høyspenningssikringer.

2. Beskrivelse

Spenningssetting av transformator skal alltid foretas med bryter. Ved innsetting av sikringer der sikringene ikke har forankoblet bryter, skal nettstasjonen gjøres spenningsløs før sikringene settes inn.

3. Verneutstyr

Se instruks for personlig verneutstyr

Saksbehandler:	Avdelingsleder Drift og vedlikehold	Eier:	Driftsleder
Status:	Ferdigstilt	Organisasjon:	Lnett AS
Dok. nr.:	35665_v7/HANNEL	Dokumenttype:	Instruks
Opprettet dato:	30.04.2014	Endret dato:	23.03.2015