

Instruks - Ansvarlig for arbeidet (AFA)

1. Formål

Instruksens formål er å beskrive interne rutiner for utpeking av "Ansvarlig for arbeidet" på lavspenningsanlegg.

2. Beskrivelse

Ved arbeid i lavspenningsanlegg skal det alltid være en person som er "ansvarlig for arbeidet", (AFA).

Det skal forefinnes dokumentasjon på hvem som til en hver tid har denne godkjenningen.

I Lnett er det ingen separat godkjenning av AFA, men er de samme personene som er godkjent som "Leder for sikkerhet". Det vil si at når en person blir godkjent som "Leder for sikkerhet" blir han samtidig godkjent som "Ansvarlig for arbeidet".

Driftsleder kan imidlertid gi en separat godkjenning som "Ansvarlig for arbeidet" hvis vedkommende ikke kan godkjennes som "Leder for sikkerhet". Disse skal dokumenteres i egne lister.

Utpeking for det enkelte oppdrag skjer ved at den enkelte utpeker seg selv ved å føre navnet sitt på skjemaet for "Sikker-jobb-analyse"(SJA). AFA skal informere de andre i arbeidslaget om sin rolle som "Ansvarlig for arbeidet"

SJA-skjemaet skal kunne legges frem så lenge det aktuelle arbeidet pågår.

Dokumenteier/bemyndiget: Drift

3. Verneutstyr

Se instruks for personlig verneutstyr

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| Saksbehandler: | Avdelingsleder Drift og vedlikehold | Eier: | Driftsleder |
| Status: | Ferdigstilt | Organisasjon: | Lnett AS |
| Dok. nr.: | 37143_v6 | Dokumenttype: | Instruks |
| Opprettet dato: | 25.03.2015 | Endret dato: | 11.05.2022 |