

Instruks - Betjening av sikringer på spenningstransformatorer

1. Formål

Instruksen skal sikre en forsvarlig betjening av sikringer på spenningstransformatorer.

2. Beskrivelse

Omfatter sikringer som er plassert i koblingsboks på spenningstransformatorens festepunkt (fundament).

Resetting av sikringer med ovennevnte plassering skal utføres på utkoblet anlegg. Betjening av sikringene defineres som arbeid, Det betyr at det må være 2 personer er til stede. Den ene må være utpekt som leder for sikkerhet.

Som adkomst til koblingsboksen skal det brukes stige eller trappestige som ikke kan nå høyere opp enn laveste punkt på spenningstransformatorens isolatordel (Spenningstransformatorens jordpotensiale).

Den som entrer stigen skal ikke gå høyere opp enn at alle kroppsdelene kan holdes utenfor risikoavstanden. Vedkommende skal holdes kontinuerlig under oppsikt av leder for sikkerhet.

Anlegget trenger ikke å jordes med ovennevnte arbeidsmetode, men leder for sikkerhet må vurdere andre eventuelle risikoforhold i h.h.t. sin funksjon som leder for sikkerhet.

3. Verneutstyr

Se instruks for personlig verneutstyr.

Saksbehandler:	Avdelingsleder Drift og vedlikehold	Eier:	Driftsleder
Status:	Ferdigstilt	Organisasjon:	Lyse Elnett AS
Dok. nr.:	37145_v7	Dokumenttype:	Instruks
Opprettet dato:	25.03.2015	Endret dato:	25.03.2015