

Anbefalt plasseringer av tilknytningsskap metode A.

Dette dokumentet beskriver plasseringer der Lnett mener det oppnås likeverdig tilgang iht. NEK 399. Tilknytningsskapet skal plasseres utvendig.



- I grønt skraverte områder anses det at likeverdig tilgang oppnås.
- I de umerkede områdene eller i de tilfellene der plassering blir en annen enn inntil/innfelt i husvegg, krever dette skriftlig avtale med nettselskapet (presisert i NEK 399).
- I rødt skraverte områder kan ikke tilknytningsskapet plasseres.
- Kabelføring fram til tilknytningsskap, må ikke legges under noen form for bygg eller bygningsdeler.

